



העורך	פיקוד	מפקדת
מיגון		מחלקת
ומיגון	הנדסה	ענף
ופיתוח	מחקר	מדור
08-9783116		טלפון:
HFCmadormop@gmail.com		דוא"ל
	מחקר ופיתוח-מוצרים	תיק:
	00129-1618511037-315	סימוכין:
תשע"ו	אב	י'
2016	אוגוסט	14

לכבוד:

ציון דהן

הנדון: הכרת פיקוד העורף בשיטת הבניה "איזיפורם" כמאושרת לבניית מרחבים

מוגנים

1. איזיפורם הינה מערכת תבניות מודולאריות קלות ליציקת קירות בטון. השיטה מבוססת על פרופילי פח מכופפים ומנוקבים. המערכת הינה חד פעמית ונשארת כחלק מהקיר בסיום היציקה.
2. השיטה נבדקה לצורך התאמה לדרישות פקע"ר בתקנות ובתקנים הרלוונטיים ונמצאה מתאימה. השיטה מתאימה לבניית קירות למקלטים ומרחבים מוגנים בכל עובי.
3. האישור הוא לפרטים המתוארים בתיק המוצר המאושר על ידי ונמצא בידי פיקוד העורף בלבד.
4. האישור הינו מההיבט המיגוני בלבד ואין בו כדי לגרוע מדרישות של תקנות/תקנים אחרים.
5. היות ואין שוני בין הפרטים הקונסטרוקטיביים המוצעים בשיטה והפרטים הנדרשים בתקנות, אין צורך בציון ו/או באזכור כלשהו של השיטה בתכניות ההגשה לפקע"ר.
6. התאמה לת"י 5075 - התגמירים הפנימיים המאושרים ליישום השיטה הינם:
 - א. חיפוי בלוחות גבס המעוגנים ע"י פרופיל פלדה לאחר יציקת הקירות בהתאם למפורט בת"י 5075.
 - ב. חיפוי בלוחות המעוגנים לקירות בעת יציקתם - בהתאם לפרט המשורטט בתיק המוצר.
7. האישור בתוקף עד להודעה חדשה. פיקוד העורף רשאי לפסול את האישור בכל עת.
8. אין לראות באישור זה הזמנה לבצע עבודה כלשהי עבור פיקוד העורף או כוונה של פיקוד העורף ליזום עבודה כלשהי הקשורה לנושא.
9. העתקים:
 - א. חברת "ביתרמי".

רסאן טריף, סא"ל
רע"ן הנדסה ומיגון