

דין וחשבון בדיקה מס' 9513212193

פרטי ההזמנה

שם המזמין: ביתרמי בע"מ
 מענו: קהילת סופיה 5 תל אביב 0069018
 תאריך ההזמנה: 28.6.2015
הדוגמאות נבחרו על-ידי בא כח המזמין.
 תאריך הבדיקה: 30.6.2015

דין וחשבון בדיקה של

2 קירות המיועדים לבניה במרחבים מוגנים, מתוצרת ביתרמי.

מהות הבדיקה

בדיקה השוואתית לאטימות לחדירת אויר בין קיר בטון רגיל לקיר בטון מתוצרת ביתרמי בע"מ, בהתאם לשיטת הבדיקה הנקובה בת"י 4068 חלק 2, בסעיף 5.3 ובכפוף לדרישות פקע"ר לאישור שיטת בניה למרחבים מוגנים – ביתרמי בע"מ הנקובות במכתב פקע"ר מתאריך 8.6.2015.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק

דו"ח זה מכיל 2 דפים ו-2 צילומים ואין להשתמש בו אלא במלואו

סיכום

פירוט ראה בגוף הדו"ח.

מסמך זה אינו משמש תעודת בדיקה בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953.

2/..



מכון התקנים הישראלי

המעבדה למכניקה והידרוליקה

דין וחשבון בדיקה מס' 9513212193

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

1. כללי

- 1.1 הבדיקה התבצעה באתרו של המזמין .
- 1.2 בבדיקה נכחו נציגים מטעם המזמין :
מר ציון דהן
מר יגאל בבלוקי
- 1.3 הבדיקה לא כללה תיעוד ייצור הקירות הנבדקים והתאמה לתיק המוצר .
- 1.4 הקירות אושרו ע"י פקע"ר לצורך הבדיקה .

2. תוצאות הבדיקה .

תוצאות הבדיקה		תנאי הבדיקה
קיר בטון – ביתרמי בע"מ	קיר בטון רגיל	לחץ אוויר – 600 פסקל
2.3 מ"ק/שעה	2.3 מ"ק/שעה	

בודק: יצחק יעקב
מדור חלונות ומערכות מיגון

דודו וארום
ראש מדור חלונות ומערכות מיגון

תאריך: 30/6/2015

30 יוני 2015
יגית תמוז, תשע"ה

דף 1 מתוך 2 דפים

נספח צילומים לתעודה מס' 9513212193

שם המזמין: ביתרמי בע"מ..דגם: קיר בטון רגיל.



דף 2 מתוך 2 דפים

נספח צילומים לתעודה מס' 9513212193

שם המזמין: ביתרמי בע"מ..דגם: קיר בטון ביתרמי בע"מ.

